

报告编号: 2022300055



210002020425

# 检 验 报 告

委托单位名称: 广东胜宇电缆实业有限公司

产品名称型号: NW型铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套燃烧性能等级A  
级电力电缆

NW-RTTZ-A-0.6/1kV 1×50

检 验 类 别: 型式检验(安全性能)



应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)

国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)  
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)



检验报告

报告编号: 2022300055

共 3 页 第 1 页

产品名称	NW型铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套 燃烧性能等级A级电力电缆	型号规格	NW-RTTZ-A-0.6/1kV 1×50
委托单位	广东胜宇电缆实业有限公司	商 标	胜宇
生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司	检验类别	型式检验(安全性能)
送检单位	广东胜宇电缆实业有限公司	抽样基数	1200m
抽样单位	应急管理部四川消防研究所	抽样日期	2022.01.20
抽样地点	成品库	到样日期	2022.01.24
检验地点	本实验室	检验日期	2022.02.23
样品数量	5m	样品编号	2022300048
检验依据	GB 31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A级		
检 验 结 论	<p>经检验, 该NW-RTTZ-A-0.6/1kV 1×50 NW型铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套燃烧性能等级A级电力电缆燃烧性能符合A级的规定要求。</p> <p>接GB 31247-2014判定, 该电缆燃烧性能达到A级。(以下空白)</p> <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年02月24日</p>		
备注	/		

批准:

审核:

编制:

**应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)**  
**国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)**

**检验结果汇总表**

报告编号: 2022300055

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		检验方法	标准要求		检验结果	结论
1	热值, MJ/kg	合成云母带 即整体制品 (金属材料 除外)	GB/T 14402-2007	A级	≤2.0	1.7	合格
	以		下	空		白	
备注							

研究所

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)  
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)  
检 验 报 告

报告编号: 2022300055

共 3 页 第 3 页

生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司		
地 址	广州市黄埔区东枝路23号		
邮政编码	/		
联系电话	020-22070791	传 真	/
产品说明: 该NW型铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套燃烧性能等级A级电力电缆由铜导体、合成云母带(绕包8层, 搭盖率30%)和轧纹铜护套等构成。 (以上信息由送检单位提供)  检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地			